Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мотыгинскому району

663400, пгт. Мотыгино, ул. Комсомольская, 21, тел. 8(39141) 22-9-13 (pc57ond@mail.ru)

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный надзор в области пожарной безопасности

(наименование федерального государственного надзора)

Лист профилактической беседы
№ 161 *

Дата проведения профилактического визита
29.09.2022 г.

Профилактический визит проводил
Государственный инспектор Мотыгинского района по пожарному надзору Высотин А.О.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит
Краевое государственное бюджетное учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Мотыгинский», ИНН 2426003830,

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

категория риска - чрезвычайно высокий

Форма проведения профилактического визита
Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Привокзальная, 1А, литер Б

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да/Нет
Краткое содержание профилактического визита

В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемы к объекту надзора.

С целью обеспечения безопасности работников организации предложено обеспечить реализацию соответствующих противопожарных мероприятий, в том числе в части, касающейся:

- эксплуатации путей эвакуации и эвакуационных выходов (не допускается загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа);
- обеспечения наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей, сетей и оборудования внутреннего противопожарного водопровода), противопожарного инвентаря;
- обеспечения наличия и исправности систем противопожарной защиты, в том числе автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты (требуется обеспечить контроль за своевременностью и качеством проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты объектов);

- обеспечения соблюдения правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий (монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией));
- обеспечения наличия и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения;
- обеспечения беспрепятственного проезда (подъезда) пожарной техники к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения;
- обеспечения своевременной очистки территории, прилегающей к объектам, от отходов, мусора, горючих материалов, сухой растительности и покос травы;
- обеспечения очистки территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивших остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделением леса противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- По недопущению выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков;
- По принятию мер по защите угодий правообладателем земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), которой являются от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения;
- О запрете разведения костров, использовании открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, в условиях введения на территории Мотыгинского района особого противопожарного режима.

_____

(подпись должностного лица, проводившего профилактический визит)

_____

(подпись контролируемого лица либо отметка о направлении экземпляра листа профилактической беседы в адрес контролируемого лица)

---

* Номер должен соответствовать порядковому номеру в журнале учета профилактических визитов